



撤去機器リスト

名称	型式	撤去台数
照明器具		
埋め込みアクリルカバー	FL40W-2	12
埋め込みアクリルカバー	FL20W-4	2
露出直付け	FL40W-1	1
露出直付け	FL20W-1	1
電気時計		
子時計	310角	1
感知器		
差動式		3
分電盤		
開閉器	3P 75A	1
開閉器	2P2E 20A	19
上記開閉器接続ケーブル切り離し。		

□ : 撤去範囲を示す

凡 例

—#—	VVF1.6-2C 立上E19	※A: 監視TVカメラに接続(別途工事)
—#—	VVF1.6-3C 立上E25	
—#—	VVF1.6-2C x2 立上E25	(*) 既設器具使用
—#—	IV2.0 x2 (E19)	
⊠A	機械警備増設センサー	VVF2.0-2C 立上E19
⊠B	検知器	

自火報回路の電線はAE0.9-4Cとす

注記) 照明、コンセント、電話、感知器、警報線の切り離しを行う前に現地調査を行い、監督員の承諾を得ること。



株式会社 梓設計 九州支社
一級建築士事務所 福岡県知事登録 第1-10078号

設計者		法適合確認欄	検査者
一級建築士 第286776号 渡辺 和幸	一級建築士 第333763号 葉村 幹樹		弥富 英博

設計番号		図面番号	
154834		E - 05	
縮尺 1/42		日付	No
A4: NS		2015.02.02	

本館棟 1階電気設備 撤去平面図