

# ダクティル鑄鉄管の管種及び内面仕様の変更について

導・送・配・給水管布設工事において、現在使用しているダクティル鑄鉄管の管種を「1種」から「S種」に、また、内面仕様を「モルタルライニング」から「エポキシ樹脂粉体塗装」に変更いたします。この変更が適用される工事は、下記のとおりです。

施工にあたっては、[日本ダクティル鉄管協会技術資料（内面エポキシ樹脂粉体塗装ダクティル鉄管について）](#)を遵守してください。また、[ポリエチレンスリーブにつきましては、「水道粉体塗装管用 日本水道協会検査品（JWWA K 158:2017）」](#)の使用をお願いします。

なお、ご不明な点がございましたら、各工事の担当課までお問合せください。

## 記

(適用される工事)

- (1) 導・送水管及び口径350mm以上の配水管について
  - ア [令和2年4月1日以降に入札公告及び指名通知をする工事](#)
  - イ [令和元年度債務負担行為に係る契約をし、令和2年度施工する工事](#)
- (2) 口径150mm以上の給水管及び口径350mm未満の配水管について  
[令和4年4月1日以降に入札公告及び指名通知をする工事](#)